



- L1 Phase 1 : Noir  
 L2 Phase 2 : Rouge  
 L3 Phase 3 : Blanc  
 N Neutre : Bleu c.  
 1 Pilote Tarif Jour : Brun  
 2 " Ch.-eau : Gris  
 3 " Chauffage : Orange  
 Tous les c/c et boîtiers de dérivation en amont du compteur doivent être plombables.
- Fc Coupe - circuit de commande  
 c/cP " " pilote  
 F " " terminal  
 F1 " " raccordement  
 C1 Commande Chauffe-eau, Jour-O-Nuit  
 C2 " Chauffage  
 RC Récepteur de télécommande

Télécommande dans les Immeubles avec coffret extérieur de branchement et de comptage.

E	B	M	1.96	BB

ELEKTRA BIRSECK SAINT LOUIS

24.6.10